

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОВОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 апреля 2020 г.

с. Овощи

№ 31

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края, администрация Овощинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края.
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить специалиста 2 категории администрации Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края Верченко О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Овощинского сельсовета
Туркменского района
Ставропольского края



А.С. Грищенко

Утверждаю
постановлением администрации
Овощинского сельсовета
Туркменского района
Ставропольского края
от 13 апреля 2020 г. № 31

Глава Овощинского сельсовета
А.С. Грищенко



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края

2020 год

Содержание

Содержание	2
Введение	4
Раздел 1 Общая часть	6
1.1 Принципиальная схема месторасположения источников теплоты и их система теплоснабжения.	6
1.2 Обобщающая характеристика систем теплоснабжения муниципального образования Овошинского сельсовета.	7
1.3 Расчетная тепловая нагрузка систем теплоснабжения.	9
1.4 Показатели перспектив спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории муниципального образования Овошинского сельсовета.	10
Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11
2.1 Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии.	11
2.2 Схема территории и радиуса эффективного теплоснабжения котельных муниципального образования Овошинского сельсовета.	12
2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	13
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	14
Раздел 3 Техническое решение о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии.	15
3.1 Техническое решение о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепла, установленного на каждом этапе планируемого периода.	15
3.2 Решение о перспективной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению сроки ввода в эксплуатацию	18

новых мощностей.

Раздел 4 Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.	19
Раздел 5 Перспективные топливные балансы.	20
Раздел 6 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	21
Раздел 7 Решение об определении единой теплоснабжающей организации.	22
Раздел 8 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.	23
Раздел 9 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	25
Раздел 10 Выявление бесхозных тепловых сетей и определение организации уполномоченной на их эксплуатацию.	26
Заключение	27

Введение

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономических показателей развития и реконструкции системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей.

При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
- Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго и Госстроя России.
- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006г.
- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам.
- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.).
- Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей.
- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

- Нормативные материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.
- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива.
- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливо - энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, воды, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери).
- Статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В соответствии с техническим заданием в качестве отчётного года принят – 2012 год, а в качестве расчетного года схемы – 2027 год с выделением этапов 2017 г. и 2022 г.

Обосновывающие и расчётные документы хранятся у разработчика схемы теплоснабжения.

Муниципальное образование Овощинского сельсовета расположено на территории Туркменского муниципального района Ставропольского края. Общая площадь административной территории 28177 га, в том числе 14 га - это земли поселений. В муниципальное образование входят три населённых пункта. Административный центр – с. Овощи, посёлок Красная Поляна и посёлок Отрадный. Расстояние до районного центра – 12 км, до краевого – 112 км. История села Овощи началась в 1864 году. Численность населения на 01.01.2018г. составила _____ чел. Система образования представлена средней общеобразовательной школой и детским садом. Медицинскую помощь населению оказывают врачебная амбулатория и фельдшерский пункт. Посёлки газифицированы.

Раздел 1

Общая часть.

1.1 Принципиальная схема месторасположения источников теплоты и их система теплоснабжения:

- a) 356551, Ставропольский край, Туркменский район, с.Овощи, ул. Пролетарская, 60, автономная котельная МДОУ «Детский сад №3».
- б) 356551, Ставропольский край, Туркменский район, с.Овощи , ул.Красная,73, автономная котельная МКОУ СОШ №2.
- в) 356551, Ставропольский край, Туркменский район, с.Овощи , ул.Красная,73, автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа).

1.2 Обобщающая характеристика системы теплоснабжения муниципального образования Овощинского сельсовета.

Проект теплоснабжения существующих зданий выполнен на основании задания на проектирования, к установке приняты отопительные котлы следующих марок:

- здание МДОУ «Детский сад №3» КСУВ-150 – 1 шт.

- здание МКОУ СОШ № 2 КСУВ-150 – 1 шт.,
КСУВ-100 – 1 шт.,
КСУВ-40 – 1 шт.

- здание МКОУ СОШ № 2 КСУВ-40 – 1 шт.
(начальная школа)

Циркуляция теплоносителя как во внутреннем так и во внешних контурах котельной обеспечивается циркуляционными насосами на трубопроводе прямой сетевой воды, напор которого рассчитан на перемещение воды по закрытой системе трубопроводов который работает бесшумно, смазывающей жидкостью является перекачиваемая среда. Точный подбор Q-H характеристик насосов обеспечивает минимальные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя. Подпитка системы отопления осуществляется из хоз\ водопровода.

Питание силового оборудования предусмотрено от существующих распределительных щитов.

Газовое оборудование подключено к газопроводу низкого давления, прокладка предусмотрена на металлических опорах, в месте врезки предусмотрена отключающая запорная арматура.

Температура теплоносителя в системе отопления регулируется дежурным оператором и поддерживается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Схематическое расположение источников тепловой энергии с.Овощи представлено на рисунке 1.1




Рисунок 1.1 Источники тепловой энергии с.Овощи:

- 2- МДОУ «Детский сад № 3»;
- 3- МКОУ СОШ № 2.

1.3 Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения муниципального образования Овощинского сельсовета.

Таблица 1.1 Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч					
	Отопление Гкал/ч	Тепловые потери через изоляцию	Тепловые потери норматив. уточнения	Средние недельные нагрузки ГВС	Суточные нагрузки ГВС	Итого
Автономная котельная МДОУ «Детский сад №3»	0,046	0,002	-	-	-	0,048
Автономная котельная МКОУ СОШ №2	0,087	0,003	-	-	-	0,090
Автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа)	0,018	0,001	-	-	-	0,019

1.4 Показатели перспектив спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории поселений муниципального образования Овощинского сельсовета.

Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на жилой фонд и общественные здания на этом этапе не планируется.

Раздел 2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов указано системе.

Таблица 2.1 Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику теплоснабжения.

Источники тепловой энергии	Площадь зоны действия тепло снабжения, км ²	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч	Среднее число абонентов	Стоимость тепловых сетей млн.руб.	Стоимость электроэнергии млн.руб.	Стоимость газового топлива, млн.руб.	Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал
Автономная котельная МДОУ «Детский сад №3»	0,001	0,048	1	-	0,038	0,222	2433,15
Автономная котельная МКОУ СОШ №2	0,002	0,090	1	-	0,071	0,397	2433,15
Автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа)	0,002	0,019	1	-	0,015	0,051	2433,15

Таблица 2.2 Результаты расчета эффективного теплоснабжения по каждому источнику тепла.


Источник теплоснабжения	Средне е число абонентов на 1км ²	Теплоплотность района Гкал на 1км ²	Переменная часть эксплуатации расходов на транспортировку тепла руб/Гкал/км	Постоянная часть предельных эксплуатаций расходов на транспортировку тепла руб/Гкал/км	Предельны й радиус действия тепловых сетей R пред. км.	Оптимальны й радиус теплоснабже ния R опт.км.
Автономная котельная МДОУ «Детский сад №3»	1	0,01	3,7	-	0,1	0,05
Автономная котельная МКОУ СОШ №2	1	0,01	3.7	-	0,1	0,05

Автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа)	1	0,01	3.7	-	0,1	0,05
---	---	------	-----	---	-----	------

2.2 Схема территории и радиуса эффективного теплоснабжения котельной муниципального образования Овощинского сельсовета.

Схема радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии с.Овощи приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии с.Овощи.



- 2- МДОУ «Детский сад № 3»;
- 3- МКОУ СОШ № 2.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зона действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время распространяется как на индивидуальные жилые дома, так и на бюджетные организации.

Теплоснабжение всей территории индивидуальной застройки предполагается обеспечивать индивидуальными источниками теплоснабжения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Существующие балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

<i>Наименование источника теплоснабжения</i>	<i>Наименование основного оборудования</i>	<i>Установленная тепловая мощность</i>	<i>Затраты тепловой мощности на собственные хоз. нужды</i>	<i>Нагрузка потребителей</i>	<i>Тепловые потери в тепловых сетях</i>	<i>Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь</i>	<i>Дефицит (резерв) тепловой мощности</i>
Автономная котельная МДОУ «Детский сад №3»	Водогрейные котлы КСУВ-150- 1шт., Циркуляционный насос Grundfos Q-5м3/ч- 1шт., Дымовая труба Ø150 L=3,8м	150 кВт, 0,129 Гкал/час	0,002	0,046	-	0,048	+0,081
Автономная котельная МКОУ СОШ №2	Водогрейные котлы КСУВ-150- 1 шт., КСУВ-100- 1шт., КСУВ-40 -1 шт. Циркуляционные насосы Grundfos Q-5м3/ч -4шт., Дымовая труба Ø150 L=11,4м	281 кВт, 0,242 Гкал/час	0,003	0,087	-	0,090	+0,152
Автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа)	Водогрейный котел КСУВ-40 – 1 шт., Циркуляционный насос Grundfos Q-5м3/ч - 1шт., Дымовая труба Ø150 L=3,6м	36 кВт, 0,031 Гкал/час	0,001	0,018	-	0,019	+0,012

Существующее состояние на 2019г. технического использования установленной тепловой мощности котлов с учетом их физического износа достаточно высоко. КПД «брутто» водогрейных котлов марки КСУВ составляет 87%, что подтверждает высокий уровень организации эксплуатации оборудования.

Раздел 3

Техническое решение о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии

3.1 Техническое решение о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепла, установленного на каждом этапе планируемого периода.

Регулирование отпуска тепловой энергии из автономных источников предусматривает качественное по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Централизованное теплоснабжение не оправдывает себя из-за низкой рентабельности котельных, больших потерь в сетях, высокой степени их физического износа, нарушений тепловой изоляции, связанных с этим частых аварий и потерь теплоносителя.

Одним из эффективных путей развития коммунальной энергетики является использование автономных источников теплоснабжения, окупаемость вложенных средств при этом обеспечивается в течение двух – трех лет с момента начала эксплуатации данных источников тепла (два – три отопительных сезона).

К преимуществам внедряемой схемы теплоснабжения относятся:

- надежность;
- возможность обеспечения нормативных параметров по температурному режиму по каждому объекту;
- снижение затрат на транспортировку тепла;
- сокращение количества обслуживающего персонала.


Система отопления жилых и общественных зданий практикуется и эксплуатируется исходя из внутреннего расчета температурного графика 90/43,5⁰С.

Техническое решение о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников теплоснабжения, устанавливаются на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 3.1 Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 90/43,5°C.

Автономный источник теплоснабжения			
Температура наружного воздуха °C	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе °C	Температура сетевой воды в системе подпитки °C	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе °C
+8	43,5	5	36,9
+6	47,6	5	39,2
+4	51,6	5	42,4
+2	55,5	5	45,0
0	59,4	5	47,6
-2	63,2	5	50,0
-4	66,9	5	52,4
-6	70,6	5	54,8
-8	74,2	5	57,1
-10	77,7	5	59,5
-12	81,3	5	61,6
-14	84,7	5	63,6
-16	88,2	5	65,9
-18	89,1	5	67,9
-20	90	5	70

Рисунок 3.1 Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.



3.2 Решение о перспективной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению сроки ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНИП П35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Раздел 4

Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Предложения по новому строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную и производственную застройку отсутствует.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения утверждены в инвестиционных программах, в том числе с учетом резервированной бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом.

Раздел 5

Перспективные топливные балансы

Таблица 5.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Наименование источника теплоснабжения	Наименование основного оборудования котельной	Нагрузка потребления с учетом потерь тепловых сетей, Гкал/ч	Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал	Норматив удельный расход условного топлива кГ.у.т/Гкал	Расчетный годовой расход основного топлива		Расчет годовой
					Услов. Топливо , ТУТ	Природного газа, т.м3	
Автономная котельная МДОУ «Детский сад №3»	Водогрейные котлы КСУВ-150- 1шт., Циркуляционный насос Grundfos Q-5м3/ч- 1шт., Дымовая труба Ø150 L=3,8м	0,048	202,4	170	42,55	37,0	-
Автономная котельная МКОУ СОШ №2	Водогрейные котлы КСУВ-150- 1 шт., КСУВ-100- 1шт., КСУВ-40- 1 шт. Циркуляционные насосы Grundfos Q-5м3/ч-4шт., Дымовая труба Ø150 L=11,4м	0,090	381,8	170	76,25	66,3	-
Автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа)	Водогрейный котел КСУВ-40 – 1 шт., Циркуляционный насос Grundfos Q-5м3/ч - 1шт., Дымовая труба Ø150 L=3,6м	0,019	80,4	170	9,78	8,5	-

Раздел 6

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на данном планируемом этапе не предусматривается.

Раздел 7

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством РФ.

В соответствии со статьей 2 пункта 28 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – которая определяется в схеме теплоснабжения Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденные Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления населения, по организации теплоснабжения на соответствующей территории относится утвержденная схема теплоснабжения населения с численностью менее 10тыс. человек, в том числе определения единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организаций, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством РФ. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел.

Раздел 8

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

1. Статус – единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утвержденной схеме теплоснабжения, а в случаях схемы теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон действия единой теплоснабжающей организации. Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации определяется границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. В случае, если на территории поселения существует несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности источниками теплоснабжения, тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящие в зоны деятельности.

4. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации вправе на территории поселения, лица владеющие на праве собственности законным основанием источниками тепловой энергии и тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течении одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в органы местного самоуправления заявку на присвоения статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зон деятельности, в которой указанные лица планируют выполнять функции единой теплоснабжающей организации.

5. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупностью в границах зон действия единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах деятельности единой теплоснабжающей организации.

- в случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение статуса от лиц, соответствующих критериям установленными правилами организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить

надежность теплоснабжения определяется наличием в организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключением и оперативному управлению гидравлическими режимами и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- в случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организацией, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договора теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в зоне деятельности.
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в органы утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включать предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими организациями в зоне своей деятельности.
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утвержденных Правительством РФ, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Овощинского сельсовета - предприятие ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края.

Раздел 9

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. В зоне деятельности муниципального образования Овощинского сельсовета действуют котельные, обеспечивающие потребителей от нескольких тепловых источников при сохранении надежности теплоснабжения абонентов.

Таблица 9.1

Наименование источника теплоснабжения	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч	Присоединяемая тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь
Автономная котельная МДОУ «Детский сад №3»	0,129	0,081	0,048
Автономная котельная МКОУ СОШ №2	0,242	0,152	0,090
Автономная котельная МКОУ СОШ №2 (начальная школа)	0,031	0,012	0,019

По результатам гидравлических расчетов установлено, что потребители тепловой энергии могут быть обеспечены теплом при подаче его от источников тепловой энергии муниципального образования Овощинского сельсовета по трубопроводам с пропускной способностью 5 м³. Разработанной схемой теплоснабжения предусмотрено постепенная замена котельного оборудования с нарушением теплообмена и износом толщины трубопровода в теплообменнике.

Раздел 10

Выявление бесхозных тепловых сетей и определение организации уполномоченной на их эксплуатацию.

Статья 15 пункт в ФЗ от 27 июля 2010 г. № 190 ФЗ.

В случае выявления бесхозных тепловых сетей, орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно присоединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которые осуществляют содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифе соответствующей организации на следующий период регулирования. Принятие на учёт ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края бесхозных тепловых сетей на планируемый период по территории муниципального образования Овощинского сельсовета не планируется.

Заключение

При современном уровне газового отопительного оборудования централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых котлов высок 85-91%.

Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются не конкурентоспособные по сравнению с автономными источниками тепла.

Следует отметить, что тепловые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованию комплексной автоматизации схемы теплоснабжения. Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т.е. на поддержание постоянной температуры воды в подающем трубопроводе. Из приложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник тепловые сети, абонентские системы отопления) проектировались без учёта требований автоматизации режима их работы. В тоже время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиции энергетической безопасности и влияние на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорном преимуществе центральных котельных.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчёты гидравлических режимов работы системы теплоснабжения муниципального образования Овоцинского сельсовета по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода. Для выполнении гидравлических режимов работы системы теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты нескольких предыдущих лет отпуска тепловой энергии от источников теплоты по каждой системе централизованного теплоснабжения. Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для нужд теплоснабжения муниципального образования Овоцинского сельсовета составляет 111 800 м³.

Развитие и производство теплоснабжения муниципального образования Овоцинского сельсовета до 2022 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

ООО «Коммунальное хозяйство» Туркменского муниципального района Ставропольского края планирует повысить эффективность использования топлива путём дооснащения и наиболее эффективно использовать оборудования.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.